

# BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.41/271/2018

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff	Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Sachbearbeiter/in: Jutta Van Hooser
-------------------------------------

## Anfragen und Anregungen

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Planungs- und Bauausschuss	20.11.2018	öffentlich	Kenntnisnahme

Frau Stadträtin Karin Holluba-Rau fragt nach, weshalb nach dem Brand und der anschließenden Sanierung eines Teils des Parkhauses am Bahnhof dieser noch nicht freigegeben ist.

Herr Stadtbaurat Ricus Kerckhoff gibt zur Antwort, dass er den Sachverhalt klären wird.

*Ergebnis im Nachgang zur Sitzung:*

Das sanierte Parkdeck ist noch nicht freigegeben weil die Notbeleuchtung noch nicht funktioniert. Der Elektriker ist bestellt und die Reparatur ist bis Anfang Dezember zugesagt. Danach kann das Parkdeck wieder freigegeben werden.

-----  
Herr Stadtrat Dr. Gerhard Brunner fragt nach, ob bei der Sanierung des AKG die Schulräume auch medial hinsichtlich der Netzwerkausstattung als flankierende Maßnahme aufgerüstet werden.

Frau Margarete Koenen, Amtsleiterin vom Amt für Gebäudemanagement, antwortet, dass es sich bei der Aufrüstung im medialen Bereich hinsichtlich der Verkabelung und der Elektroausstattung um ein Kernproblem handelt, welches auch an anderen Bestandschulen existiert. Bei neuen Gebäuden stellt sich die Ausstattung nicht als Problem dar.